CIRCULAR ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Circular Nº	001

Lugar y Fecha	16 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Nombre del organismo contratante	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS –UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA	**Nº** 002	**Ejercicio:** 2018
Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

Expediente Nº: CUDAP: EXP-UBA: 0043877/2018.-

Rubro comercial: Obra Pública

Objeto de la contratación: Ejecución de la Obra "FINALIZACIÓN DE LA ETAPA 1, DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO", según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales –U.B.A.-, Especificaciones Técnicas Generales –U.B.A.-; Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Particulares -FVET-, Especificaciones Técnicas Especiales -FVET- Planos y Anexos

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
Dirección de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Av. Chorroarín 280 (C1427CWO) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Pabellón Central, Planta Baja.	28-11-18 A LAS 11:00 HORAS

DESCRIPCION

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA:

Una de las empresas interesadas en cotizar, ha realizado las siguientes consultas:

1) El pliego menciona sectores de revoques interiores de cemento alisado que deben ser reparados
El ítem 7.2 de la planilla lo especifica GI
Pregunta: cuál es la superficie que corresponde
2) El pliego menciona que los revestimientos en el sector de los sanitarios serán hasta la altura de los cielorrasos
Pregunta: especificar la altura de los cielorrasos
3) Especificar que superficies tienen los cielorrasos aplicados a la cal y que hay que reparar en sector cocina, baños y administración.
4) Especificar cantidades y dimensiones de las ventanas que hay que reemplazar con vidrios laminados 3+3
5) Especificar si en la instalación de agua caliente hay que incluir un termotanque eléctrico.

Teniendo en consideración las observaciones realizadas, la Dirección de Gestión del Recurso Físico aclara lo siguiente:

1) En la planilla se especifica global y en la visita de obra los interesados tuvieron la oportunidad de evaluar el estado de los mismos.
2) Los cielorrasos son existentes y en la visita de obra los interesados tuvieron la oportunidad de verificar alturas y otras medidas necesarias para cotizar. Más allá de lo expresado, la medida aproximada es de 2.80mt., pero tal dato deberá ser verificado en obra.
3) Las superficies se pueden tomar de los planos que acompañan esta licitación, asimismo durante la visita de obra los interesados tuvieron la oportunidad de tomar las medidas que consideraban necesarias para su cotización.
4) Las ventanas que hay que reemplazar con vidrios laminados son las existentes en el sector a intervenir, las unidades son doce, y las medidas aproximadas son:
9 unidades de aprox. 2.40x 0.70mts.
1 unidad de aprox. 1.60x0.70mts.
2 unidades aprox. de 0.80x0.70mts.
Las medidas reales y definitivas deberán ser tomadas en obra.
5) El termotanque lo provee la Facultad, lo que tienen que considerar en la cotización es la instalación necesaria.

Las visitas a obra se realizan con la finalidad de que los oferentes tomen contacto con el sector de obra correspondiente y tomen las medidas que se requieran, como así también el estado de lo existente, a fin de poder realizar una cotización ajustada.

CARLOS A. CASTRO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES